



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

11 ноября 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№39225-ПРГ/23 от 28.11.2023

1	Объект	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАМОЧНОЙ И/ИЛИ ЦАРГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФДТ», Адрес: 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова, д. 5, этаж 2, пом. 11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФДТ», Адрес: Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова, д. 5, этаж 2, пом. 11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 39225 от 17 Октября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Октября 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	27 Октября 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	01 Ноября 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 475-2016
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Механическая прочность	Мд1, Мд2	Мд2	ГОСТ 475-2016
2	Звукоизоляция	31, 32, 33	32	ГОСТ 475-2016
3	Теплоизоляция	T1, T2, T3	T3	ГОСТ 475-2016
4	Воздухопроницаемость	B1, B2, B3	B2	ГОСТ 475-2016
5	Предел водонепроницаемости	A, B, B, Г, Д	A	ГОСТ 475-2016
6	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н не менее	1000	1010	ГОСТ 475-2016
7	Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна Н, не менее	350	355	ГОСТ 475-2016
8	Удар мягким и тяжелым телом, Дж, не менее	180	190	ГОСТ 475-2016
9	Удар твердым телом, Дж, не менее	8	9	ГОСТ 475-2016
10	Габаритные размеры, дм -высота -ширина	Согласно требованиям нормативных документов	21 10	ГОСТ 475-2016
11	Стойкость к воздействиям	Уплотняющие прокладки для дверных блоков ДН должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям	Стойкие к воздействию	ГОСТ 475-2016
12	Усилие для открывания и закрывания полотен дверных блоков	Усилие, необходимое для открывания и закрывания полотен дверных блоков ДН при ручном приведении в действие полотен, не должно превышать 75 Н.	Соответствует требованию	ГОСТ 475-2016

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАМОЧНОЙ И/ИЛИ ЦАРГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «ФДТ», Адрес: Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова, д. 5, этаж 2, пом. 11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479, соответствуют: ГОСТ 475-2016.

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.